Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA. RU.21 ВО 03 07.08.2015
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27175 от «29» ноября 2016г.

1.Наименование пробы: 1-6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)

2.Заказчик: Кумылженское «МУПКО»
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 110 от 19.01.2016г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Кумылженское «МУПКО», Волгоградская область, станица Кумылженская, ул. Фурманова, 2.

5.Место, где производился отбор проб: водопроводные колонки разводящей сети Кумылженское «МУПКО»: ул.Советская, 12; ул.Советская, 24; ул.Калинина, 11; ул.Пушкина, 4; ул. Ленина, 36; ул.Комарова, 9, Волгоградская область, ст. Кумылженская
(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6.Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: - 21.11.16 г 11 час. 45мин.- 12час 15мин.

8. Дата и время доставки пробы: - 21.11.16 г 14час. 00мин.

9. Код работы: ПК.2788.1-6.

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014

12. Дополнительные сведения: микробиологические исследования

Тара, упаковка: 0, 5 л стерильные бутылки

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Акимовой Н.Б.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Печенюк Е.Н.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача учреждения (филиала)) подпись Ф.И.О

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК .2788.1-6
Дата поступления в лабораторию: 21.11.16.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 13

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний:22.11.16г.
Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. _____

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК .2788.1-6
Дата поступления в лабораторию: 21.11.16.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 2.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 14

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний:22.11.16г.
Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. _____

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК .2788.1-6
Дата поступления в лабораторию: 21.11.16.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 3.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 15

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний:22.11.16г.
Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. _____

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК .2788.1-6
Дата поступления в лабораторию: 21.11.16.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 4.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 16

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 22.11.16г.
Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. _____

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК .2788.1-6
Дата поступления в лабораторию: 21.11.16.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 5.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 17

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний:22.11.16г.
Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. _____

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК .2788.1-6
Дата поступления в лабораторию: 21.11.16.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 6.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 18

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний:22.11.16г.
Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. _____

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 37175 от 29 ноября 2016г

Исследованный образец: 1-6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.2788.1-6) отобранная из водопроводных колонок разводящей сети Кумылженское «МУПКО»» по адресу: ул.Советская, 12; ул.Советская, 24; ул.Калинина, 11; ул.Пушкина, 4; ул. Ленина, 36; ул.Комарова, 9 ст.Кумылженская Волгоградская область по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

/ Врач - эксперт /
должность

Овчинников О.А. /
Ф.И.О. подпись